



Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu

DZA/./1407/2020

Sosnowiec, 17 maja 2020 roku

Strona internetowa MZUK

Dotyczy	Przetarg nieograniczony	powyżej 30 tysięcy EURO
Zamawiający	MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	41-200 Sosnowiec ul. Plonów 22/1
Przedmiot zamówienia	Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja fragmentu ul. Staropogońskiej.”	ZP 65/2020

W dniu 25 maja 2020 roku, wpłynęły drogą elektroniczną pytania dotyczące wszczętego postępowania o numerze referencyjnym ZP 65/2020.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych niniejszym zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień / odpowiedzi na n/w pytania:

PYTANIE:

Prosimy o podanie nr NIP i REGON beneficjenta wnoszonego wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej - MZUK w Sosnowcu.

ODPOWIEDŹ:

NIP: 644-345-36-72 i REGON: 276815490.

PYTANIE:

W dziale 7 SIWZ „Wykaz oświadczeń lub dokumentów...” jest informacja, iż do oferty Wykonawca jest zobowiązany załączyć m.in. załącznik nr 5 Projekt umowy. Prosimy o informację czy konieczne jest załączanie do oferty projektu umowy skoro w formularzu ofertowym w punkcie 6 i 11 znajdują się oświadczenia dotyczące akceptacji umowy i gotowości zawarcia umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty projektu umowy.

PYTANIE:

Prosimy o wyjaśnienie czy konieczna jest wymiana włączów studni kanalizacyjnych (poz. nr 250 d.19 przedmiaru robót) na włązy samopoziomujące. Technologia montażu włączów samopoziomujących jest bardzo droga i przy 17 kpl. włączów bardzo podroży ofertę. Nadmieniamy, iż włązy samopoziomujące znajdują uzasadnienie na drogach, gdzie występuje bardzo duże obciążenie i duża dynamika ruchu (drogi krajowe, przelotowe, wylotowe,

Dane do kontaktu:

Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1
nr rachunku bankowego: 28 1020 2313 0000 3902 0579 7800

www.mzuk.sosnowiec.pl
tel. (32) 291 79 22, 266 44 76
e-mail: sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl

Dane podatnika:

Gmina Sosnowiec
41-200 Sosnowiec, aleja Zwycięstwa 20
NIP: 644 345 36 72

obwodnice, autostrady, drogi szybkiego ruchu, lotniska, główne skrzyżowania), a niebezpieczeństwo zapadnięcia się włazu, bądź jego inne uszkodzenie jest wysoce prawdopodobne.

ODPOWIEDŹ:


Zamawiający wymaga wymiany włazów studni kanalizacji ogólnospławnej na żeliwne włazy samopoziomujące klasy D400 z wypełnieniem betonowym pokrywy, zgodnie z wytycznymi właścicieli urządzeń kanalizacyjnych tj. Sosnowieckich Wodociągów S.A. - pozycja nr 250 d.19 przedmiaru robót pozostaje bez zmian.

PYTANIE:

Prosimy o zamieszczenie przekroju konstrukcyjnego wyniesionego przejścia dla pieszych o nawierzchni bitumicznej.


ODPOWIEDŹ:

Wyniesione przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Staropogońskiej z ul. Litewską należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019, poz. 2311 z późn. zm.):



a)

lub



b)

Z poważaniem

D Y R E K T O R

RAFAL ŁYDEK