

Katowice, dn. 25.06.2019 r

WMC Inżynieria Wanda Czopek
Troks 103
32-300 Olkusz

TC/KP/PN-U/PS/507/06/19

Dotyczy: Uzgodnienia branżowego i planu zagospodarowania terenu w rejonie ulicy Kilińskiego i Ordonówny w Sosnowcu.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18.06.2019r. przesyłamy mapę z naniesionymi trasami sieci ciepłych eksploatowanych przez TAURON Ciepło sp. o.o. Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu uzgadniamy pod względem eksploatacyjnym przy zachowaniu następujących warunków zabezpieczenia istniejącej sieci ciepłowniczej oraz studni zaworowych.

A) Ciągi piesze

- a. W przypadku wykonywania chodników przeznaczonych wyłącznie dla ruchu pieszego nad sieciami ciepłowniczymi kanałowymi bądź preizolowanymi zabezpieczenia nie są wymagane o ile odległość od góry kanału (dla sieci wykonanej w technologii tradycyjnej kanałowej) lub wierzchu rury osłonowej (dla sieci wykonanej w technologii rur preizolowanych), a spodnią warstwą wykonywanej nawierzchni wynosi minimum 0,5 m.
- b. W przypadku braku zachowania w/w minimalnego przykrycia nad istniejącą siecią ciepłowniczą, należy wykonać projekt zabezpieczenia ciepłociągu i uzgodnić z TAURON Ciepło sp. z o.o. przed rozpoczęciem robót.
- c. Miejsca chodników oraz położonych bezpośrednio nad istniejącą siecią ciepłowniczą wykonać z elementów rozbielalnych.

B) Mała architektura

Krawędzie stóp betonowych montowanych lamp należy umieścić poza zewnętrzną krawędzią kanału ciepłowniczego lub zewnętrzną powierzchnią rury preizolowanej w odległości liniowej (poziomej) co najmniej 1,0 m

C) Powierzchnie biologicznie czynne

Nie wyrażamy zgody na lokalizację nasadzeń zieleni wysokiej (drzew) i niskiej (krzewów) na istniejącej sieci ciepłowniczej oraz studniach zaworowych.

D) Odnośnie pozostałych uwarunkowań

Dokładne położenie naniesionej sieci ciepłej należy ustalić przy pomocy urządzeń lokalizacyjnych lub wykonać przekopy kontrolne w terenie.

Nie wyrażamy zgody na lokalizację obiektów ani żadnej innej infrastruktury (kable, instalacje) na sieci ciepłowniczej, a ich zbliżenia należy uzgodnić z Sekcją Uzgodnień naszej spółki.

Przed przystąpieniem do planowanej inwestycji, wykonawca ma obowiązek zlecić pisemnie TAURON Ciepło sp. z o.o. ulica Grażyńskiego 49 Katowice, Biuro Planowania i Nadzoru Przesyłu (tel. +48 32 605 61 54) z tygodniowym wyprzedzeniem, zamiar prowadzenia prac w celu ustalenia dozoru technicznego ze strony TAURON Ciepło sp. z o.o.

Prace ziemne w rejonie sieci ciepłowniczych należy prowadzić ręcznie pod dorywczym nadzorem naszego przedstawiciela z zachowaniem norm odległościowych oraz skutecznym zabezpieczeniem istniejących urządzeń na czas prowadzenia prac.

Prace ziemne związane z wykonaniem zabezpieczenia w miejscu skrzyżowania z ciepłociągami należy prowadzić bez naruszenia zagęszczonej podsypki piaskowej, wymaganej dla prawidłowej pracy sieci ciepłowniczych w technologii rur preizolowanych. W przypadku naruszenia zagęszczonej podsypki piaskowej należy przywrócić ją do stanu pierwotnego.

Teren w pobliżu sieci ciepłych musi być udostępniony w trybie pilnym na każde życzenie naszej spółki, związane z robotami remontowymi, inwestycyjnymi bądź awaryjnymi

Wykonywanie robót ziemnych w pobliżu sieci ciepłowniczej należy zlecić pisemnie z tygodniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia dorywczego dozoru technicznego.

Odpowiedzialność za powstałe ewentualne uszkodzenia urządzeń ponosi osoba kierująca pracami i zostaną one usunięte na koszt inwestora. Inwestor nie będzie dochodził żadnych odszkodowań z tytułu poniesionych szkód powstałych w trakcie prac remontowych bądź awaryjnych na sieci ciepłowniczej

Koszty niniejszego uzgodnienia branżowego, zgodnie z cennikiem TAURON Ciepło sp. z o.o. ponosi podmiot, który zwrócił się o jego opracowanie. Koszty powinny zostać pokryte w wysokości i z godnie z dyspozycją zawartą w fakturze – otrzymaną oddzielną korespondencją.

Ważność uzgodnienia 1 rok od daty niniejszego pisma.

Łączymy wyrazy szacunku

DYREKTOR
DEPARTAMENTU PRZESYŁU
Paweł Szproch

Załącznik:

- mapa z obszarem aktualizacji

Kopia:

1 x PC-4

1 x PN-U, a/a,

Autor pisma:

Paweł Szproch

tel. 664 089 399

e-mail: pawel.szproch@tauron-cieplo.pl

TAURON Ciepło sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 49
40-126 Katowice
tel. +48 32 663 83 99
fax +48 32 663 83 13

NIP: 954 273 20 17, REGON: 242734832
Kapitał zakładowy (wpłacony): 1.104.348.500,00 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000396345

www.tauron-cieplo.pl