

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Gazownia w Sosnowcu**  
ul. Jana III Sobieskiego 62,  
41-209 Sosnowiec  
tel. 32 266 33 56,  
gazownia.sosnowiec@psgaz.pl

**WMC Inżynieria**  
**Wanda Czopek**  
**Troks 103**  
**32-300 Olkusz**

Wasz znak:  
Nasz znak:

PSGZA.0167.763.160063296.19

Sosnowiec 25.06.2019

Dot.: Modernizacji ciągów pieszych przy ul. Kilińskiego i Ordonówny wraz  
z poprawą bezpieczeństwa.

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 18.06.2019 r. w sprawie jak wyżej informujemy, iż w przedstawionym zakresie opracowania naniesiono kolorem czerwonym orientacyjny przebieg istniejącej sieci gazowej;

**- niskiego ciśnienia (stal)**

Informujemy, iż strefa kontrolowana dla gazociągów wybudowanych przed rokiem 2001 wynosi 1,5m licząc od osi gazociągu z każdej ze stron t.j 3mb.

Dla informacji podajemy, że w zaznaczonym terenie brak jest sieci podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez PSG Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym – Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień.

Jednocześnie zawiadamiamy, że wszelkie miejsca kolizji gazociągu z projektowaną inwestycją należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 Kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie ( **Dz. U. z dn. 4. czerwca. 2013r. Poz.640**), oraz Polską Normą **91/M-34 501**.

W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń prosimy porozumieć się z Gazownią w Sosnowcu, ul. Sobieskiego 62 celem nadzoru nad w/w robotami.

Nadzór wykonujemy odpłatnie.

Inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Przed przystąpieniem do prac należy ręcznie wykonać wykopy kontrolne ,określające posadowienie sieci gazowej. Wszelkie roboty ziemne w pobliżu naszych urządzeń należy wykonywać ręcznie. Kosztami naprawy za wynikię uszkodzenia w trakcie realizacji robót zostanie obciążony wykonawca.

Uzgodnienie jest ważne dwa lata od daty wystawienia niniejszego pisma.

Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą.


Uwaga: Przebieg gazociągu wysokoprężnego należy

Uzgodnić z Operatorem Gazociągów Przesyłowych

GAZ-SYSTEM S.A. Oddział 266-Świerklany

ul. Wodzisławska 54 tel. 32 / 439 25 00

Z poważaniem

p.o. ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Gazownia w Sobrowcach  
  
Krzysztof Michalik

Załączniki;

-Mapa 1 szt

-Kopia a/a