



Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu

DZA/2904/2020

Sosnowiec, 8 grudnia 2020 roku

Dotyczy	Przetargu nieograniczonego	Poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp dla robót budowlanych
zamawiający	Miejski Zakład Usług Komunalnych	41-214 Sosnowiec ul. Plonów 22i
Przedmiot zamówienia	Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz –Juliusz w Sosnowcu.	ZP123/2020

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, przekazuje pytania i wyjaśnienia treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1:

Zgodnie z PFU pkt. 4 „Urządzenia obce znajdujące się w konstrukcji istniejącego obiektu mostowego należy przeprowadzić pod dnem cieku po uzgodnieniu z właścicielem danych urządzeń”. Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania robót w opisany sposób. Prosimy o informację jakie urządzenia opisuje przytoczony zapis oraz o wskazanie jaką metodą należy wykonać niniejsze roboty?

Odpowiedź:

W PFU punkt I.3 (str. 8) stanowi: *W rejonie inwestycji występują co najmniej sieci: elektroenergetyczne (w tym oświetlenia ulicznego), teletechniczne oraz wodociągowe. Szczegółowy rodzaj, ilość, zakres i sposób przebudowy/zabezpieczenia kolidującej infrastruktury technicznej zlokalizowanej zarówno w obrębie obiektu(np. PFU fot. 15), jak i jego bezpośrednim sąsiedztwie(np. PFU fot. 9) zależy od wywiadów branżowych i warunków technicznych pozyskanych przez Wykonawcę robót, a także projektowanej technologii robót i konstrukcji obiektu. W przypadku linii kablowych(elektroenergetycznych lub teletechnicznych) dopuszcza się ich prowadzenie:*

- w kanałach technicznych prowadzonych w kapach chodnikowych,

Dane do kontaktu:

Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1
nr rachunku bankowego: 28 1020 2313 0000 3902 0579 7800

www.mzuk.sosnowiec.pl
tel. (32) 291 79 22, 266 44 76
e-mail: sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl

Dane podatnika:

Gmina Sosnowiec
41-200 Sosnowiec, aleja Zwycięstwa 20
NIP: 644 345 36 72

- lub w naziomie przepustu poza obrysem jezdni z zachowaniem wymaganych przepisami branżowymi głębokości i odległości sieci.

Pytanie 2:

Wykonawca prosi o informację do kogo należy materiał z rozbiórki stalowej kładki ?

Odpowiedź:

Jako złom stalowy powinien zostać przekazany ostatecznie Zamawiającemu. W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść § 12 ust. 11, zastępując zapis: *Kwota uzyskana ze sprzedaży złomu zostanie odliczona z wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust 1 po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego jego ilości i wartości na podstawie przekazanego „formularza przyjęcia złomu”.* Rozliczenie zostanie uwzględnione każdorazowo w kosztorysie powykonawczym zapisem: *Wykonawca przekaże Zamawiającemu (dostarczy własnym transportem do siedziby Zamawiającego w Sosnowcu przy ulicy Plonów 22i) złom stalowy z rozbiórki stalowej kładki, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem.*

Pytanie 3:

Wykonawca prosi o potwierdzenie informacji o całkowitym zamknięciu obiektu dla ruchu kołowego oraz konieczność wykonania tymczasowej kładki dla pieszych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza konieczność całkowitego zamknięcia obiektu dla ruchu kołowego oraz konieczność wykonania tymczasowej kładki dla pieszych.

Pytanie 4:



Wykonawca prosi o wskazanie miejsca wywozu materiału z rozbiórek mostu.

Odpowiedź:

Materiały odzyskiwane (nie odpady) oraz złom stalowy powinny być dostarczone do siedziby zamawiającego przy ul. Plonów 22i w Sosnowcu. Pozostałe materiały z rozbiórki jako odpad powinny być zagospodarowane zgodnie z przepisami.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający zamierza udostępnić Wykonawcy nieodpłatnie teren pod plac składowy i zaplecze budowy w rejonie prowadzonych prac ? Jeśli tak, to proszę wskazać teren, który będzie udostępniony Wykonawcy.



Odpowiedź:

Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie teren pod plac składowy i zaplecze budowy w rejonie prowadzonych prac, którym będzie rejon skrzyżowania z ul. Broniewskiego, w obrębie działki nr 302/2 obręb oraz teren istniejącej drogi, która będzie zamknięta.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający posiada prawo do użytkowania przyległych działek nr 277, 304/1, 1124 w celu wykonania tymczasowej kładki dla pieszych? W przypadku braku prawa do użytkowania po czyjej stronie będzie koszt dzierżawy terenu na okres realizacji ?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada jedynie prawo do dysponowania gruntem dla działek wymienionych w pkt. III.2 PFU (str. 22). Koszt dzierżawy terenu pod elementy tymczasowe leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający posiada dokumentację geotechniczną w obrębie przedmiotowego obiektu ? Prosimy o jej udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej w obrębie obiektu, którego budowa stanowi przedmiot niniejszego postępowania.

Pytanie 8:


Prosimy o informacje czy obiekt znajduje się na szkodach górniczych ? Jeżeli tak to prosimy o informację jaka jest kategoria.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada informacji na ten temat szkód górniczych w rejonie przedmiotowego obiektu. Ostateczna weryfikacja występowania i kategorii szkód górniczych stanowi element procesu projektowego i leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający zezwala na wykonanie obiektu w formie przepustu ? Jeśli tak to czy Zamawiający posiada uzgodnienia z zarządcą cieku w tej sprawie.



Odpowiedź:

Zgodnie z treścią PFU Zamawiający dopuszcza zastosowanie przepustu jedno- lub wielootworowego. Zamawiający nie posiada uzgodnienia światła ciekłego z jego zarządcą, ani nie dysponuje pozwoleniem wodnoprawnym. Pozyskanie obu ww. dokumentów leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie obiektu w formie konstrukcji gruntowo-powłokowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie obiektu w formie gruntowo-powłokowej, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań odnośnie aplikacji tego typu konstrukcji - szczególnie w zakresie minimalnej wysokości naziomu.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności jeśli Wykonawca posiada ubezpieczenie OC prowadzonej działalności na kwotę wyższą niż wymagana i zobowiąże się do jej przedłużenia jeżeli okres jej obowiązywania będzie krótszy niż okres realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności jeśli Wykonawca posiada ubezpieczenie OC prowadzonej działalności na kwotę wyższą niż wymagana i zobowiąże się do jej przedłużenia jeżeli okres jej obowiązywania będzie krótszy niż okres realizacji.

Pytanie 12:

W związku z wprowadzeniem tarczy antykryzysowej 4.0 wnosimy o zmianę NWK na 5%: *zmniejszeniem granicy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – poprzez ustalenie jako zasady zabezpieczenia na poziomie maksymalnym 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.*

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z odpowiedzią na złożone już pytanie Wykonawcy, pismem znak: DZA/2860/2020 z dnia 2 grudnia 2020 roku wskazuje, że w punkcie 17 SIWZ omyłkowo wskazano, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % wartości brutto złożonej przez Wykonawcę oferty. Natomiast zgodnie z treścią § 18 projektu umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ: „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto złożonej przez Wykonawcę oferty (...)”. W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia,


że wymagana w bieżącym postępowaniu wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy to 5 % wartości brutto złożonej przez Wykonawcę oferty.

Pytanie 13:

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu dotyczącego wymogu złożenia dowodów potwierdzających doświadczenie kadry. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać jedynie wykazu osób : § 2. [Dokumenty, których może żądać zamawiający] 4.10) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Odpowiedź:

W punkcie 7 SIWZ, stanowiącym opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, Zamawiający wskazuje, w celu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy, doświadczenia oraz wykwalifikowanego zespołu projektowego, że Wykonawca musi wykazać się określoną poniżej wiedzą i doświadczeniem osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi projektowania (projektant z wymaganym doświadczeniem zawodowym min 3 lata od daty uzyskania uprawnień) oraz za kierowanie robotami budowlanymi (kierownik budowy z wymaganym doświadczeniem zawodowym min 3 lata od daty uzyskania uprawnień), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, co winno być wykazane na dzień składania ofert w formularzu „Potencjał kadrowy”, stanowiącym Załącznik nr 3 ZP123/2020, zgodnie z którym Wykonawca winien oświadczyć, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (oraz wymagane doświadczenie), jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz, że na wezwanie Zamawiającego złoży informacje potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych i uprawnień osób wskazanych w oświadczeniu. W związku z powyższym Zamawiający nie będzie wymagał i nie wezwie Wykonawcy do przedłożenia dowodów spełniania wymagania co do wykazanego w w/w oświadczeniu doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia. W związku z powyższym, Wykonawca winien wykreślić z formularza ofertowego, z jego punktu 10 treść: *oraz doświadczenia osób wskazanych w oświadczeniu: „Potencjał kadrowy” oraz dowody spełniania wymagania*



co do wykazanego w oświadczeniu doświadczenia, rozumiane jako referencje lub inne tożsame z nimi dowody.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami) przedłuża termin składania ofert:

- 1) Ofertę należy złożyć w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych w Sosnowcu, w sekretariacie, piętro I, pokój 20 - nie później niż do dnia 14 grudnia 2020 roku, do godziny 12.45.
- 2) Zamawiający otworzy oferty i zmiany do ofert 14 grudnia 2020 roku o godzinie 13.00, co zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaje upublicznione w Biuletynie Zamówień Publicznych zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część postępowania, którego dotyczą.

Z poważaniem

D Y R E K T O R

RAFAL ŁYDEK

KIEROWNIK

Katarzyna Majczak